



İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
İZMİR ULAŞIM HİZMETLERİ VE
MAKİNA SANAYİ A.Ş.

TEKLİF İSTEME FORMU

Talep No. : T25000000000104

Son Teklif Verme Tarihi

19.01.2026 SAAT 17:30

Teklif No. : 2025-04-0076

Teklif Konusu : TELEFERİK İŞLETMESİ YANGIN POMPALARI, ELEKTRONİK YANGIN UYARI VE ALARM SİSTEMİ,
TERFİ POMPALARI, ALT VE ÜST İSTASYON HİDRAFOR SİSTEMİ BAKIM HİZMETİ

DT.NO :

TEKLİF VEREN FİRMANIN ADI ADRESİ :

TELEFONU :

SIRA	MALZEMENİN ADI, ÖZELLİĞİ, KALİTE VE MARKASI	MIKTARI	BR.	MARKA	BR.FİYAT	TOPLAM TUTAR
1	TELEFERİK İŞLETMESİ YANGIN POMPALARI, ELEKTRONİK YANGIN UYARI VE ALARM SİSTEMİ, TERFİ POMPALARI, ALT VE ÜST İSTASYON HİDRAFOR SİSTEMİ BAKIM HİZMETİ	1,00	AD			

TESLİM SÜRESİ.....TAKVİM GÜNÜ

NOT: **TEKNİK ŞARTNAME EKTEDİR**

KEP ADRESİ:

FİRMA ADI,KAŞESİ YETKİLİ İMZA

DİKKAT
TEKLİF VEREN FİRMA AŞAĞIDAKİ ŞARTLARI
AYNEN KABUL ETMİŞ SAYILIR
(433 70 27 no'lu Faks'a kaşe ve imzalı teklifiniz gönderebilirsiniz)

Yukarıda niteliği ve miktarları belirtilen mal/hizmet/yapım işlerine ait tekliflerinizi fiyatlandırarak, 19.01.2026 SAAT 17:30 'a kadar İZULAŞ A.Ş. Satın Alma Müdürlüğü'ne elden kapalı zarf, kapaklarını kaşeli ve imzalı olarak yada faks (idarece teyit edilmesi şartı ile) veya e-posta ile göndermenizi rica ederiz.
(satinalma@izulas.com.tr).

DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR VE ALIM ŞARTLARI

- 1-Teklifinizi: KDV HARİÇ birim fiyat ve toplam tutar olarak "TL" bazında veriniz. Teklif ettiğiniz malzeme/hizmet için orjinal veya dengi ürüne ait MARKA ve GARANTİ SÜRESİNİ belirtiniz. Markası belirtilmeyen teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır. Garanti süresi belirtilmeyen teklifler için mevzuattaki geçerli süreler kabul edilecektir.
 - 2-Teklif mektubunuzda teklif edilen toplam tutar Doğrudan Temin Usulü ile yapılan alımlarda SON FİYAT, İstisna veya ihale söz konusu olması halinde ise YAKLAŞIK MALİYET fiyatı olarak kabul edilecektir.
 - 3-Teklif Süresi: Teklif mektubundaki fiyatlar son teklif verme tarihinden itibaren **30 (otuz) takvim günü** süreyle geçerli olacaktır.
 - 4-Teslim adresi: İdarenin Ankara Caddesi No:287 Bornova/İZMİR adresindeki Bornova Merkez Ambarıdır.
 - 5-Teslim süresi: Şartnamede veya teklif mektubunda aksine bir süre belirtilmemesi halinde, sipariş'in tebliğ tarihinden itibaren en geç 15 (onbeş) takvim günüdür. Teklif mektubunuzda belirteceğiniz teslim süreleri "**takvim günü**" olarak belirtilecektir. İş günü olarak belirtilen teslim süreleri "**takvim günü**" olarak değerlendirilecektir.
 - 6-Teslim süresi 15 (onbeş) takvim gününü geçen alımlarda sözleşme imzalanacaktır. (**Sözleşmeli alımlarda teslim süresi maksimum 60 takvim günü olabilir. Teslim süresi 60 takvim gününü geçen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.**) Yüklenici sözleşmeye davet yazısının kendisine tebliğine müteakiben, 3 (üç) takvim günü içinde sözleşme öncesi istenilen belgeleri (**kesin teminat ve sözleşme bedeli üzerinden %0,948/binde 9,48 oranında sözleşme damga vergisi ödendi makbuzu**) tamamlayarak sözleşme imzalamaya gelmekle yükümlüdür. İsteklilerin sözleşmeye davet yazısı vb. yazışmalarda kullanılmak üzere Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) adreslerini teklif formunda belirtmeleri gerekmektedir.
 - 7.Kesin Teminat: 60.000-TL ve üzerindeki sözleşmeli alımlarda, İdarece istenilmesi durumunda sözleşmenin imzalanacağı güne kadar yüklenici tarafından sözleşme bedelinin en az % 6 (yüzde altı)' sı oranında kesin teminat verilecektir. Teminatın banka teminat mektubu olarak verilmesi durumunda, teminat mektubu süresi; garantili alımlar için garantinin sona erdiği tarihten itibaren, garantisiz alımlar için ise sözleşme bitiş tarihinden itibaren **en erken 90 gün** sonrası olacaktır. Teminatın nakit olarak verilmesi durumunda ise; İdarenin belirteceği banka hesabına dekontunun üzerine sözleşme konusu alımın bilgileri yazdırılarak yatırılacaktır.
 - 8-Ödeme: Mal teslimi ve kabulüne müteakip ek'li şartnamelerde aksine bir süre yoksa en geç 30 (otuz) gün içinde ödeme yapılacaktır. **Yüklenici tarafından sözleşme damga vergisinin ödendi makbuzunun idareye teslim edilmemesi halinde ödeme yapılmayacaktır.**
 - 9-Diğer Hususlar: Teklif veren istekli/istekliler, yukarıdaki şartlarla birlikte varsa; teknik şartname ve/veya numune istenen özellikleri aynen kabul etmiş sayılır. İdare mal/hizmeti alıp almamakta veya bir kısmını alıp diğer bir kısmını 3.kişilerden almakta serbesttir. Teknik şartnamenin maddeleri ile sözleşme maddeleri arasında çelişkili bir durum meydana geldiğinde, İDARE lehine olan madde bağlayıcı olacaktır.
 - 10-Söz konusu mal kalemlerinde Kısmi Teslimat yapılabilir. (Teslim programı veya teknik şartname olması durumunda teslimat teslim programı ve teknik şartnamede belirtildiği şekilde yapılacaktır.)
- NOT: İdare teslim süresi 15 takvim gününü geçen mal/hizmet alımlarında sözleşme imzalayacak olup sözleşme sonunda mal/hizmetin teslim edilmemesi halinde sözleşmede geçen oranda cezai işlem uygulayabilir.

Erkan OKUR
Satın Alma Müdürü

**İZULAŞ A.Ş. TELEFERİK İŞLETMESİ YANGIN POMPALARI, ELEKTRONİK YANGIN UYARI VE ALARM SİSTEMİ, TERFİ
POMPALARI, ALT VE ÜST İSTASYON HİDRAFOR SİSTEMİ BAKIM TEKNİK ŞARTNAMESİ**

İŞİN TARİFİ:

İZULAŞ A.Ş. teleferik işletmesine ait yangın pompaları, alt ve üst istasyon yangın uyarı ve alarm sistemi, terfi pompaları, altı ve üst istasyon Nema marka hidrofor tank sistemi ve standart pompa sisteminin tüm bileşen ve gereçleri (12 aylık hizmet verilecektir.) sözleşme tarihi itibarıyla ayda bir kez olmak üzere periyodik bakım ve onarımlarının yapılması, anlık arızaların giderilmesi, denetleme kurumu tarafından yılda bir defa yapılan denetim, muayenelerinde rapor ile bildirilen kusurların giderilmesi sağlıklı çalışmasının aşağıda belirtildiği şekilde yüklenici tarafından yapılması işidir.

MADDE: 1 - İŞİN KAPSAMI:

Arızalı olsun ya da olmasın her ay genel bakım ve kontrol yapılmasını, ayrıca genel bakım dışında oluşabilecek sınırsız sayıda arızalarda müdahale edilmesini üst ve alt istasyonda bulunan su depolarının yılda 1 kez idarece daha sonra belirlenecek bir tarihte temizlenmesi, bakımının yapılması, su kaçaklarının engellenerek gerekli izolasyon çalışmalarının yapılması, pano tesisatının ve dizel motorların ağır bakımları ile elektronik yangın ve alarm sisteminin sağlıklı çalışma sürekliliğinin sağlanması.

MADDE: 2 - GENEL VE PERİYODİK BAKIMIN KAPSAMI:

1. Yüklenici firma sistemin ilk bakımlarını, işin yükleniciye verildiği tarihten itibaren en geç 1 ay içerisinde yapacaktır.
2. Ayrıca her periyodik bakıma gelindiğinde;
 - A. Dizel motorların kontrolü, yağ ikmal bakımlarının yapılması.
 - B. Elektrik motorlarının bakımları ve kontrollerinin yapılması.
 - C. Genleşme tanklarının ve mebranlarının kontrolü,
 - D. Genleşme tanklarının basınç emniyet ventillerinin ve bağlantılarının kontrolü ve ayarlanması.
 - E. Sistemin uygun çalışma kontrolü ve basınç ayarlarının kontrol edilmesi.
 - F. Su bağlantı noktaları ve basınç siviç kontrolü.
 - G. Su kaçak kontrolü ve kaçakların giderilmesi.
 - H. Boru hatları üzerinde bulunan vana ve valflerin kontrolü
 - İ. Elektronik yangın alarm sisteminin (dedektörlerini ihbar butonlarının merkezi kontrol ünitesinin, uyarı sirenlerinin) sağlıklı çalışıp, çalışmadığının kontrolü.
 - J. Yüklenici tesis içerisinde bulunan tüm pır dedektörlerinin ve yangın duman algılama sisteminin bakım ve onarımını yapacaktır.
 - K. Yangın algılama sistemi aktif olarak çalışır halde olacaktır.
 - L. Yangın algılama sistemi asansör ile entegreli çalışabilecek halde olacaktır ve her türlü arıza vb durumda yüklenici firma sorunu çözmek ile yükümlü olacaktır.
 - M. Dedektör arızası olması halinde yeni ürün gelinceye kadar arızalı dedektör yerine ikame ürün yüklenici tarafından takılacaktır.
 - N. Pano içindeki cihazların ve diğer aksamaların bakım onarımı ve temizlenmesi.
 - O. Panoların filtrelerinin temizlenmesi (varsa).
 - P. Pano içerisinde bulunan kontaktör, termik ve mekanik şalterlerin kontrollerinin yapılması.
 - Q. Elektrik kesintilerine karşı akü gruplarının sağlıklı çalışmasını ve bakımlarının yapılması.

MADDE 3 - AYLIK BAKIM ONARIMLARDA FİRMANIN UYMASI GEREKEN KURALLAR:

İrfan SERBESOĞLU
Teleferik ve Bisiklet
İşletme Şirketi

- A. Parça değiştirilmesine ihtiyaç göstermeyen normal arızaların giderilmesi bakım ücretine dahil olup, yüklenici ayrıca bir ücret talebinde bulunmayacaktır. Parça değiştirilmesi gereken arızalarda yüklenici parça model ve kodunu idareye bildirecek, idarenin temin ettiği malzemelerle arıza ücretsiz olarak giderilecektir.
- B. Sistemde meydana gelen herhangi bir arıza veya diğer nedenlerden dolayı personel, teleferik işletmesi ziyaretçi ve yolcuların kaza geçirmesi, yaralanması v.b. mağduriyetlerinin oluşması durumunda sorumlu ilgili firma olacaktır.
- C. İdare tarafından bakım yetersiz görüldüğü veya şartname kurallarının ihlali durumlarında sözleşme tek taraflı olarak feshedilebilecektir. Fesih durumu ilgili firmaya yazılı olarak bildirilecektir. Fesih tarihinden itibaren meydana gelecek aksi durumlardan firma sorumlu tutulmayacaktır.

Sistem arızası sonucu değiştirilmesi gereken parçalar hakkında aşağıdaki şekil uygulanacaktır.

- D. Değiştirilmesi gereken parçalar garanti süresince (garanti kapmasına giren parçalar) yüklenici tarafından ücretsiz olarak değiştirilecektir.
- E. Firma tarafından 5 günü geçen , onarıma alınan iş veya parça kaynaklı tesis işletmesinde aksamalara neden olabilecek durumlarda cezai işlem uygulanacaktır.
- F. Garanti kapsamı dışında kalan değiştirilmesi gerekli parçalar için önce "yüklenici firma" tarafından proforma fatura oluşturulur. İdarenin onayı sonrasında parça değişimi yapılabilir.
- G. Yüklenici firma sistemin arızası durumunda ya da periyodik bakımda değişmesi gereken parçaların listesini idareye bildirecektir, idarenin tedarik ettiği malzemelerin ücretsiz olarak montajının yapılarak tamir-bakım işlemleri yapılacaktır.
- H. Arızalı parçaların yerinde tamiri mümkün değilse tüm nakliye ücretleri firmaya ait olacaktır.
- İ. Sistem bakım, onarım ya da parça değişiminde doğacak kayıp ve zararlar firmaya ait olacaktır.

MADDE:4 - DENETİM MUAYENE VE KABUL ŞARTLARI:

- A. Denetim muayene ve kabul işlemlerinde, denetim muayene ve kabul işlemleri ile ilgili yürürlükte olan Resmi Gazetede yayımlanan mal ve hizmet alımları Denetim Muayene ve Kabul İşlemlerine Dair Yönetmelik (bu yönetmeliğin en güncel değişikliklerinin işlenmiş hali ile birlikte) hükümleri esas alınacaktır.
- B. Muayene ve kabul işlemleri daha önce kurulmuş olan muayene ve kabul komisyonu tarafından yapılır.
- C. Yapılan iş yüklenici tarafından idareye teknik şartnamede belirtilen şekilde teslim edilmedikçe muayene ve kabul işlemleri yapılamaz.
- D. Yüklenicinin malı ya da hizmeti, teknik şartnameye uygun şekilde teslim etmesinin ardından en geç 5 (beş) iş günü içinde idarece muayene ve kabul işlemleri başlar.
- E. Yüklenici tarafından idareye teslim edilecek olan hizmetin, yapılacak olan muayene ve kontrolleri neticesinde; uygun bulunmama durumunda; yüklenici, teslim süresi içerisinde hizmeti yenileyecektir. Yüklenici uygun bulmadığı gerekçesi ile tekrarladığı hizmet için hiçbir ücret talep etmeksizin idareye teslim edecektir.
- F. Teslim süresi içinde yüklenici tarafından teslim edilen ancak kabule uygun bulunmayarak iade edilen hizmeti, yüklenici en fazla 1 (bir) defa değiştirme hakkına sahiptir. Teslim süresi geçen her gün için idare sözleşme bedelinin %1' i cezai işlemini ihbarsız yapacaktır. Cezai bedel en fazla 10 takvim günü uygulanır. Bu süre geçtiğinde sözleşme tek taraflı fesih edilecektir. Teslim süresi içinde olmak kaydıyla yazılı uyarıya rağmen kabule uygun bulunmayan hizmet teslimatının yapılması halinde idare, sözleşmeyi tek taraflı olarak feshetmekte serbesttir.

MADDE:5 - İŞİN SÜRESİ :

- A. Bakım – onarım faaliyetleri 01.01.2026 – 31.12.2026 tarihleri arasında yapılacaktır. Aylık hakediş olarak düzenlenecektir.
- B. Gerekli görülmesi durumunda idare tarafından değişiklik yapılabilir.

İrfan SERBESOĞLU
Teleferik ve İşletme
İşletme Sorumlusu