

TEKLİF İSTEME FORMU

Teklif No: 2026-23-00047

Talep No: G26000000000073

Teklif Konusu: YANGIN TÜPÜ DOLUM VE KONTROL HİZMETİ

Son Teklif Verme Tarihi

DT.NO: 26DT1507786

14.08.2026 SAAT 17:30

Teklif Veren Firmanın Adı Adresi:

NO	MAL HİZMET	MİKTAR	BR	MARKA	BR.FİYAT	TUTAR
1	6 KG'LIK YANGIN TUPU DOLUM VE KONTROL HİZMETİ	800	AD			
2	50 KG'LIK YANGIN TUPU DOLUM VE KONTROL HİZMETİ	20	AD			
3	2 KG'LIK YANGIN TUPU DOLUM VE KONTROL HİZMETİ	2	AD			
4	5 KG'LIK CO2 YANGIN TUPU DOLUM VE KONTROL HİZMETİ	20	AD			
5	6 LT LITYUM PIL SONDURUCU DOLUM VE KONTROL HİZMETİ	5	AD			
6	12 LT LITYUM PIL SONDURUCU DOLUM VE KONTROL HİZMETİ	5	AD			

TESLİM SÜRESİ TAKVİM GÜNÜ

NOT:

Teknik Şartname Ektedir

KEP ADRESİ:

DİKKAT TEKLİF VEREN FIRMA AŞAĞIDAKİ ŞARTLARI AYNEN KABUL ETMİŞ SAYILIR (433 70 27 no'lu Faks'a kaşe ve imzalı teklifiniz gönderebilirsiniz)	FİRMA ADI,KAŞESİ,YETKİLİ İMZA
---	--------------------------------------

DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR VE ALIM ŞARTLARI

Yukarıda niteliği ve miktarları belirtilen mal/hizmet/yapım işlerine ait tekliflerinizi fiyatlandırarak, 14.08.2026 SAAT 17:30 'a kadar İZULAŞ A.Ş. Satın Alma Müdürlüğü'ne elden kapalı zarf, kapaklarını kaşeli ve imzalı olarak yada faks (idarece teyit edilmesi şartı ile) veya e-posta ile göndermenizi rica ederiz. (satinalma@izulas.com.tr).

- 1-Teklifinizi: KDV HARIÇ birim fiyat ve toplam tutar olarak "TL" bazında veriniz. Teklif ettiğiniz malzeme/hizmet için orijinal veya dengi ürüne ait MARKA ve GARANTİ SÜRESİNİ belirtiniz. Markası belirtilmeyen teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır. Garanti süresi belirtilmeyen teklifler için mevzuattaki geçerli süreler kabul edilecektir.
- 2-Teklif mektubunuzda teklif edilen toplam tutar Doğrudan Temin Usulü ile yapılan alımlarda SON FİYAT, İstisna veya İhale söz konusu olması halinde ise YAKLAŞIK MALİYET fiyatı olarak kabul edilecektir.
- 3-Teklif Süresi: Teklif mektubundaki fiyatlar son teklif verme tarihinden itibaren 30 (otuz) takvim günü süreyle geçerli olacaktır.
- 4-Teslim adresi: İdarenin Ankara Caddesi No:287 Bornova/İZMİR adresindeki Bornova Merkez Ambarıdır.
- 5-Teslim süresi: Şartnamede veya teklif mektubunda aksine bir süre belirtilmemesi halinde, sipariş'in tebliğ tarihinden itibaren en geç 15 (onbeş) takvim günüdür. Teklif mektubunuzda belirteceğiniz teslim süreleri "takvim günü" olarak belirtilecektir. İş günü olarak belirtilen teslim süreleri "takvim günü" olarak değerlendirilecektir.
- 6-Teslim süresi 15 (onbeş) takvim gününü geçen alımlarda sözleşme imzalanacak 6 (altı) sözleşmeli alımlarda teslim süresi maksimum 60 takvim günü olabilir. Teslim süresi 60 takvim gününü geçen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.) Yüklenici sözleşmeye davet yazısının kendisine tebliğine müteakiben, 3 (üç) takvim günü içinde sözleşme öncesi istenilen belge(ler) kesin teminat ve sözleşme bedeli üzerinden %0,948/binde 9,48 oranında sözleşme damga vergisi ödendi makbuzu) tamamlanarak sözleşme imzalamaya gelmekle yükümlüdür. İsteklilerin sözleşmeye davet yazısı vb. yazışmalarda kullanılmak üzere Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) adreslerini teklif formunda belirtmeleri gerekmektedir.
- 7.Kesin Teminat: 60.000-TL ve üzerindeki sözleşmeli alımlarda, İdarece istenilmesi durumunda sözleşmenin imzalanacağı güne kadar yüklenici tarafından sözleşme bedelinin en az % 6 (yüzde altı)' sı oranında kesin teminat verilecektir. Teminatın banka teminat mektubu olarak verilmesi durumunda, teminat mektubu süresi; garantili alımlar için garantinin sona erdiği tarihten itibaren, garantisiz alımlar için ise sözleşme bitiş tarihinden itibaren en erken 90 gün sonrası olacaktır. Teminatın nakit olarak verilmesi durumunda ise; İdarenin belirteceği banka hesabına dekontunun üzerine sözleşme konusu alımın bilgileri yazdırılarak yatırılacaktır.
- 8-Ödeme: Mal teslimi ve kabulüne müteakip ek'li şartnamelerde aksine bir süre yoksa en geç 30 (otuz) gün içinde ödeme yapılacaktır. Yüklenici tarafından sözleşme damga vergisinin ödendi makbuzunun idareye teslim edilmemesi halinde ödeme yapılmayacaktır.
- 9-Diğer Hususlar: Teklif veren istekli/istekliler, yukarıdaki şartlarla birlikte varsa; teknik şartname ve/veya numunede istenen özellikleri aynen kabul etmiş sayılır. İdare mal/hizmeti alıp almamakta veya bir kısmını alıp diğer bir kısmını 3.kişilerden almakta serbesttir. Teknik şartnamenin maddeleri ile sözleşme maddeleri arasında çelişkili bir durum meydana geldiğinde, İDARE lehine olan madde bağlayıcı olacaktır.
- 10-Söz konusu mal kalemlerinde Kısmi Teslimat yapılabilir. (Teslim programı veya teknik şartname olması durumunda teslimat teslim programı ve teknik şartnamede belirtildiği şekilde yapılacaktır.)

NOT: İdare teslim süresi 15 takvim gününü geçen mal/hizmet alımlarında sözleşme imzalayacak olup sözleşme sonunda mal/hizmetin teslim edilmemesi halinde sözleşmede geçen oranda cezai işlem uygulayabilir.

Erkan Okur
Satın Alma Müdürü

İZULAŞ A.Ş.

YANGIN SÖNDÜRME CİHAZI (YSC) DOLUM VE KONTROL HİZMET ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. İŞİN KONUSU

1.1. İZULAŞ A.Ş. BORNOVA GARAJ SAHASI, TELEFERİK İŞLETME SAHA' larında yer alan ve İZULAŞ A.Ş.' ye kayıtlı belirli araçlardaki ve yedek tüp deposundaki kuru kimyevi tozlu yangın söndürme cihazlarının 2 yıl boyunca dolum ve periyodik kontrollerinin yapılması hizmet alımı işidir.

2. SATIN ALINACAK HİZMET KALEMLERİNİN LİSTESİ

2.1. Bu teknik şartname kapsamında satın alınacak hizmetler, hizmete konu olan her bir malzeme esas alınarak birim fiyat (tüp başına) üzerinden tekliflendirilecektir. Bu etabın tamamlanması sonrasında, kontrole ve doluma ihtiyaç duyulan tüpler İDARE tarafından belirlenir. Belirlenen yeni tüplerin kontrol ve dolumları YÜKLENİCİ tarafından yapılır.

YSC TİPİ

6 KG Kuru Kimyevi Toz (KKT) 800 adet

50 KG Kuru Kimyevi Toz (KKT) 20 adet

2 KG Kuru Kimyevi Toz (KKT) 2 adet

5 KG CO2 20 adet

6 LT Lityum Pil Söndürücü 5 adet

12 LT Lityum Pil Söndürücü 5 adet

3. TEKNİK ŞARTLAR

3.1. Yüklenici, sözleşmenin ilk yılında şartnamede kg ve adetleri belirtilmiş tüm cihazların İDARE ile ortak belirlenecek dolum planı çerçevesinde dolumlarını ve sözleşme süresi boyunca her yıl periyodik kontrollerini yapmakla yükümlüdür. Kontrolleri yapılan tüplerin üzerine kontrol etiketi asılacaktır.

3.2. İstekliler bütün kg'ı belirtilen yangın söndürme cihazlarına kg cinsine göre ayrı ayrı birim fiyat verecektir. Verilen bu fiyatlar, sözleşme imzalandıktan sonraki ilk yıl süresince sabit olacaktır. Bu birim fiyatlarda ikinci yılın başından itibaren; sözleşme imza tarihi itibarıyla geride kalan ilk yılın TÜİK tarafından açıklanan 12 aylık ortalamalara göre YI-ÜFE ve TÜFE değişim oranlarının aritmetik ortalaması $[(YI-ÜFE+TÜFE)/2]$ oranında güncelleme yapılacaktır. Ancak bu güncelleme oranı hiçbir şartta %35 oranını geçemez. Ayrıca işçilik ücreti ödenmeyecek ve/veya hiç bir ad altında ödeme yapılmayacaktır.

3.3. Dolum yapılacak tüm YSC tüpleri TSE'nin ilgili normuna göre (TSE ISO/TS11602-2) teste tabi tutulan ve test sonucunda kullanılamaz duruma gelen yangın söndürme cihazları için yüklenici tarafından HURDA RAPORU tanzim edilerek, dolum yapılamayan tüpleri ve imzalı (firma yetkili kaşesi) test/uygunsuzluk raporları ile birlikte İDARE'ye geri teslim etmekle yükümlüdür.

3.4. Dolum yapıları tüm tüpler yeniden kırmızı elektrostatik boya ile boyanacaktır.

3.5. Yüklenici tarafından tüm tüplerin dolum sonrası mandalları üzerine kurşun mühür takılacaktır. Emniyet tetiği bulunmayan tüpler sayı ve adetleri ile birlikte dolum yapılmadan İDARE' ye geri teslim

edilecektir. Değişmesi gereken parçaların yerine TSE veya CE standartlarına uygun yenileri cihaza monte edilecektir.

3.6. Kuru kimyevi tozlar A B C cinsi yangınlarda (katı-sıvı-gaz) etkili ve TS EN 615 normlarına uygun olacaktır. Doldurulan tüplerin üzerinde tozun cinsi, hangi yangınlarda etkili olduğu, basit kullanım talimatı ve teknik özelliklerini belirten etiket olacaktır. Dolumlarda tüplerin içine itici gaz olarak azot N₂ gazı dolumu yapılacaktır.

3.7. Tozlar insan sağlığına zarar vermeyen, nem ve rutubetten etkilenmeyen, tortulaşıp katılaşmayacak nitelikte olacaktır. YÜKLENİCİ, dolumda kullanılan toza ait üretici firmadan alınmış güncel TSE Belgesini ve mevzuata uygun sertifikalı uzmanlarca hazırlanmış Türkçe Güvenlik Bilgi Formunu (SDS) teslimat esnasında İDARE'ye sunmakla yükümlüdür.

3.8. Kuru kimyevi tozun içindeki monoamonyum fosfat (MAP) oranı en az %40 olacaktır.

3.9. Tekrar dolum işleminde cihazın TSE markasına esas olan deneylerinde cihaz içerisinde kullanılan ve standartlara uygun yangın söndürme maddesi ve püskürtme gazının aynısı kullanılacaktır. Tekrar dolumdan önce cihazın içi tamamen temizlenecek, içerisinde söndürme maddesi atığı bulunmayacak ve cihazdan boşaltılan söndürme maddeleri tekrar kullanılmayacaktır.

3.10. Yüklenici firma tarafından dolumu yapılan yangın söndürme cihazları ve değiştirilen parçalar 2 yıl garantili olacaktır. 09.09.2009 tarih ve 27344 sayılı Resmi Gazete' de yayınlanan yönetmeliğe göre yıllık bakımları yerinde yapılacaktır.

3.11. Şartnamede belirtilen tüp adetlerinde sözleşme süresi boyunca %20 oranında iş eksilişi ve artışı yapılabilir. Toplam miktarın aşılması durumunda, aşan adetler için yüklenici firma, işbu sözleşmenin başında taraflarca mutabık kalınan birim fiyatlar üzerinden ek alım gerçekleştirmeyi peşinen kabul ve taahhüt eder. Yüklenici bu miktar aşımalarında fiyat farkı, enflasyon farkı veya ilave maliyet talebinde bulunamaz.

4. HİZMET YERİ VE HİZMET PROGRAMI

4.1. Sözleşmenin imzalanmasına müteakip, yüklenici İDARE'nin İdari İşler Birimi ile 5 takvim günü içinde irtibata geçerek dolum programını görüşmekle yükümlüdür.

4.2. Dolum süreci; İDARE'nin belirlediği sayıda tüpün yüklenici tarafından irsaliye ile alınması, alınan tüplerin doldurulması, dolumdan sonra tüplerin yerlerine geri koyulması ve konuldukları yere göre listelenmeleri şeklinde yapılacaktır.

4.3. Yüklenici İDARE'nin aşağıda belirtilen adreslerinde bulunan YSC tüplerinin ve İDARE' ye kayıtlı tüm binek, kamyon ve otobüs araçlarında bulunan YSC tüplerinin dolumu ve kontrolünden sorumludur.

BORNOVA GARAJ SAHASI: Ankara Caddesi No: 287 Bornova/İZMİR

TELEFERİK İŞLETME: Teleferik Mah. Sakarya Cad. No:131/A Balçova/İZMİR

4.4. Yüklenici dolum için aldığı tüpleri en geç 15 takvim günü içerisinde doldurup İDARE' ye teslim etmek zorundadır.

4.5. İDARE' ye kayıtlı otobüslerdeki tüplerin dolum için alınma saatleri ve ilgili kontrolleri İDARE' nin belirleyeceği saatlerde olup, yüklenici otobüsler içinde bulunan tüpleri bu saat dilimi içinde alacağını ve kontrollerini yapacağını taahhüt eder.

4.6. Otobüsler ve tüm idari/teknik binalar dâhil olmak üzere dolum veya değişim için alınan tüplerin yerine geçici tip bırakmak işlemi yüklenici tarafından yapılacaktır.

CANSU GÜNER
İZULAS A.Ş.
İdari İşler Sorumlusu

4.7. Tüm idari/teknik binalar dâhil olmak üzere yangın tüpleri için askı aparatı yüklenici tarafından temin edilecektir.

5. TEKLİFİN İŞİN TAMAMINA VEYA KISMİ OLARAK VERİLECEĞİ

5.1. Teklif bir bütün olarak değerlendirilecektir. İsteklilerce kısmi teklif verilmeyecek, işin tamamına teklif verilecektir.

6. İŞİ ALAN FİRMANIN SORUMLULUKLARI

6.1. Şartnamede belirtildiği şekilde dolumu yapılan tüplerin İDARE' ce teslim alınması sırasında firma temsilcisi nezaretinde rastgele seçilen en az 1 adet tüpün püskürtme testi yapılacak, test sonucunda boşalan tüp/ tüpler yüklenici tarafından ücretsiz yeniden doldurulacaktır.

6.2. Dolum sonrası sözleşme süresi içerisinde bulunduğu alanda kendiliğinden boşalan tipler tespit edildiğinde yüklenici bu tüplerin garanti dahilinde ücretsiz dolumlarını yenilemekle sorumludur.

6.3. Dolum için alınacak tüm tüplerin ve garanti kapsamında dolumları yenilenecek tüplerin nakliyesi yükleniciye aittir.

6.4. Yüklenici verilen her bir farklı tüp kilogram: için ayrı bir dolum birim fiyatı vermekle yükümlüdür.

6.5. Yüklenici faturalarını dolum yapılan adetlere göre ve sözleşmede belirtilen birim fiyatlar üzerinden kesecektir. Sevk irsaliyesi ile parti parti doluma gönderilecek tüpler için her irsaliyede alınan ve doldurulan tüp sayısı için ayrı fatura kesilecektir.

6.6. Yüklenici tarafından verilen hizmetin faturaları kesildiğinde her fatura için ilgili fatura bedelinde hesaplanmak suretiyle damga vergisi vergi dairesine yatırılarak ödendi makbuzu da ilgili fatura ekinde idareye teslim edilecektir.

6.7. Yüklenici sahalarındaki tüplerin yerleşimlerini yönetmelikte geçen rn2 ve birimin tehlike sınıfına göre İDARE yetkilisi ile birlikte planlama ve tüm yerleşimlerini de bu plana göre yapmakla yükümlüdür.

6.8. Sözleşme süresince dolumları yapılan tüpler içerisinde; acil durumlarda İDARE personeli tarafından tüplerin kullanılması, otobüslerde yolcuların hatası sonucu boşalan tüpler ile İDARE kaynaklı hata sonucu devrilen/pimleri kopan tüpler için İDARE'nin isteği üzerine yüklenici bu tüplerin dolumlarını ekstra yenileyip sözleşmedeki birim fiyatları üzerinden fatura kesecektir.

6.9. Yüklenici sözleşmenin ilk yılındaki dolum işlemlerinde; birim ve araçlardaki tüplerin yerleşim yeri, seri numarası, dolum tarihi, bir sonraki dolum tarihlerini ve yerleşim yerini gösteren kayıtları oluşturmakla ve İDARE ile paylaşmakla yükümlüdür.

6.10. İDARE'nin isteği doğrultusunda İDARE sahalarında yapılması muhtemel yangın tatbikatı uygulamalarında yüklenici eğitim yetkilisi tatbikata katmakla yükümlüdür. Tatbikatlarda kullanılacak materyaller yüklenici tarafından sağlanacaktır.

6.11. Mal veya hizmet alımlarında yüklenici, hatalı üretim, hatalı dolum, hatalı montaj veya hatalı bakım onarım sonucu İDARE çalışanlarının ve İDARE'de görevli personelin ve 3. şahısların yaralanmalı/ölümlü kazalarında tüm yasal sorumluluğu, İDARE sahalarında meydana gelebilecek bir yangın sırasında kullanılmak istenen tüplerin dolum hataları ve kontrol eksikliği sonucu boşalma nedeni ile yangınlara müdahalede kullanılamamalarına bağlı oluşabilecek maddi zararlar, yaralanmalara/ölümlere bağlı tüm ödenecek tazminatlar ve diğer hasar ödemelerinin sorumluluğunu alacağını taahhüt eder.

CAN SU GÜNER
İZULAŞA.Ş.
İdari İşler Sorumlusu

6.12. Montaj dahil mal alımları ve hizmet alımlarında yüklenici kendisinin veya çalıştıracağı personelin işin içeriğine göre kullanılması gereken kişisel koruyucu donanımlarını kendisi temin etmekle ve kullanımlarını takip etmekle yükümlüdür.

7. TEKLİF İLE BİRLİKTE VERİLECEK BELGELER

- TS ISO 11602-2 ve TS 12824 standartlarına uygun, TSE'den alınmış güncel ve geçerli Hizmet Yeterlilik Belgesi (HYB) fotokopisi,
- Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından verilen güncel YSC Dolum, Bakım ve Hidrostatik Test Yeterlilik Belgesi,
- Yüklenici firmanın adına düzenlenmiş güncel Marka Tescil Belgesi,
- Güncel ve geçerli ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi,
- Dolumda kullanılacak toz ve itici gaza ait üretici firmanın TSE Belgeleri,
- Kullanılacak toz ve gazın mevzuata uygun sertifikalı uzmanlarca hazırlanmış Türkçe Güvenlik Bilgi Formları (SDS)

8. DENETİM MUAYENE VE KABUL ŞARTLARI

8.1. Denetim, muayene ve kabul işlemlerinde yürürlükte bulunan Mal/Hizmet Alımları Denetim, Muayene ve Kabul İşlemlerine Dair Yönetmelik (değişikliklerin işlenmiş hali) hükümleri esas alınacaktır.

8.2. Muayene ve kabul işlemleri daha önce kurulmuş olan muayene ve kabul komisyonu tarafından yapılır.

9. HİZMET SÜRESİ

9.1. Yüklenici firma ile İDARE arasında 2 yıllık sözleşme imzalanacaktır.

9.2. Başlangıç bitiş tarihi sözleşmenin imza altına alındığı tarih olacaktır.

CANSU GÜNER
İZULAŞ A.Ş.
İdari İşler Sorumlusu